



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

673610, Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Шелопутино, ул.

Юбилейная, д. 14

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 62/3**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается МОУ «Шелопугинская средняя общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 62
от «29» сентября 2021 года в период с «30» сентября 2021г. по «12» октября
2021г.

государственным инспектором Забайкальского края по пожарному надзору –
главным специалистом отдела организации надзорных и профилактических
мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Мезенцевой
Марией Игоревной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя (руководителей) группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении МОУ «Шелопугинская
средняя общеобразовательная школа»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор

(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

МОУ «Шелопугинская средняя общеобразовательная школа» Сергеева Н.П.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности
в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» необходимо устранить: нарушения обязательных
требований, установленные: Федеральным законом Российской Федерации от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ-69); Федеральным
законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
(далее – ППР в РФ), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В здании школы у дежурного персонала отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарной защиты в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарной защиты в РФ»	01.06.2022	
2	Руководителем школы не обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания дверей (доводчики) в лестничных клетках, уплотнений в притворах	п. 29 Правил противопожарной защиты в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарной защиты в РФ»	01.06.2022	
3	Руководителем школы не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждения на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. «б», п. 17 Правил противопожарной защиты в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарной защиты в РФ»	01.06.2022	

4	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (резервуару) со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарной защиты в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарной защиты в РФ»	01.06.2022
---	---	---	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Сергеева Н.Б.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Государственный инспектор Забайкальского края по пожарному надзору – главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Мезенцева Мария Игоревна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)



(подпись)

*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.